




# МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701  
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com



## РАЗЯСНЕНИЕ

### НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания и на основание чл. 180 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения по документацията за участие в процедурата по ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор“, Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория“:

Въпрос 1: В Обявлението в раздел II.2.4 е посочено, че категорията на строежа е III – та, а в раздел III.1.3 е посочено, че под "обекти, сходни с предмета на поръчката" следва да се разбират строежи най-малко от първа група, втора категория за изпълнение на строежи на сгради с обществено предназначение, без значение на обема им. Въпросът е: дали в раздел III.1.3 е допусната техническа грешка, като вместо трета категория е посочена втора категория?

**Отговор:** Поради допусната техническа грешка е извършена промяна в Обявлението на процедурата в Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация: В Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности е допусната техническа грешка като вместо ТРЕТА категория строежи е посочена втора категория. Промяната е извършена на осн. чл.100, ал.1 от ЗОП с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, което е публикувано в АОП и в Профила на купувача на 26.02.2020 г. След промяната да се чете: Под "обекти, сходни с предмета на поръчката" следва да се разбират строежи най-малко от първа група, **ТРЕТА** категория за изпълнение на строежи на сгради с обществено предназначение, без значение на обема им.

Въпрос 2: В Приложение 4А – КСС в част ел.захранване по ОП1 - „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор“ са посочени позиции от 1 до 14 с количества само за доставки на ел. материали.

Въпросът е дали във всички 14 позиции ще бъде включен и монтажа освен доставката на ел. материалите?

**Отговор:** По позиции от 1 до 14 е необходимо да бъде включен и монтаж на посочените ел. материали.

Д-р Васислав Петров  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТИВНО Л  
Информацията е заличена  
на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП